



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ФИЛИАЛ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  
СОЧИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Россия, 354000, Краснодарский край,  
г. Сочи, ул. Конституции, 42  
тел.: (862) 269-03-59, факс: (862) 261-40-71  
e-mail: telet@elsetisochi.ru, web: www.kubanenergo.ru

02.07.2020

07-03/СМ0122-20

от

№

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦА

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Семь нот»  
Заявка № 1008-20-39287 от 29.06.2020 г.

1. Наименование энергопринимающих устройств (ЭПУ) Заявителя: ЭПУ нежилого здания.

2. Наименование и местонахождение объекта(ов), в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: «Нежилое здание» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 30а (кадастровый номер 23:49:0136009:4715).

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 600 (шестьсот) кВт, в том числе ранее присоединенная в данной точке присоединения мощность - 600 (шестьсот) кВт.

4. Категория надежности: II-600 кВт.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя (в том числе по очередям и этапам): существующий объект.

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): I-ая, II-ая секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Д245 ДРЭС (600 кВт).

8. Основной источник питания: ПС 220/110/10 кВ «Дагомыс».

9. Резервные источники питания: ПС 220/110/10 кВ «Дагомыс».

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1 Проверку выполнения заявителем настоящих технических условий.

10.2 Изготовление акта об осуществлении технологического присоединения.

11. Заявитель осуществляет:

11.1 Комплекс организационных и технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 600 кВт от электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с требованиями действующих нормативно-технической документации и законодательства.

11.2 Организацию учёта электроэнергии на границе балансовой принадлежности, применив электронные приборы учёта электрической энергии класса точности 1.0 и выше. Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учёта, должен быть не ниже 1.0.

11.3 Установку коммутационных аппаратов до приборов учёта электрической энергии в соответствии с ПУЭ.

11.4 Выполнение расчета компенсации реактивной мощности и установку компенсирующих устройств с автоматическим включением мощности конденсаторных батарей, обеспечивающих tgφ не более 0,35 (0,4 кВ) на границе раздела балансовой принадлежности между электрическими сетями Заявителя и ПАО «Кубаньэнерго».

11.5 Обеспечение селективности действия устройств защиты в присоединенной сети.

12. Настоящие технические условия выданы по заявке № 1008-20-39287 от 29.06.2020 г. на существующий объект, в связи со сменой владельца. Срок действия настоящих технических условий № 07-03/СМ0122-20 до 02.07.2022 г.

Заместитель директора  
по реализации и развитию услуг

А.А. Карслиев

